CHAMP DES BLANCS MONTS

LES DIX-HUIT

LES QUATORZE

LES QUATRE RAMETTES

L'ECOPERCHE

LE DESSUS DE SAINT-CREPIN

SAINT-CREPIN

LES QUARANTE

LE FOND DES CINQUANTE

LAMERIE

LES CAILLOUX

L'ELISETTE

LE VILLAGE

L'EPINE AU PUITS

LE CHEMIN DES CHARBONNIERS

LA MONTAGNE CRAPEZ

LE BOIS SIMON

LES CARRES

LE BOIS DE L'AUMONE

VERS LA FABRIQUE

FAUBOURG DE MARLY

LE NOUVEAU MONDE

QUARTIER DE LA FABRIQUE

LE PETIT MARAIS

PI
N°59545-00022
D1B: 166 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00013
D1B: 27 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00005
D1B: 34 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00006
D1B: 20 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00004
D1B: 66 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00003
D1B: 57 m3/h
22-FEB-17

PI
N°59545-00015
D1B: 27 m3/h
20-MAY-16

PI
N°59545-00007
D1B: 21 m3/h
18-MAY-16

PI
N°59545-00002
D1B: 80 m3/h
18-MAY-16

PI
N°59545-00001
D1B: 79 m3/h
18-MAY-16

PI
N°59545-00008
D1B: 76 m3/h
20-MAY-16

PI
N°59545-00009
D1B: 75 m3/h
18-MAY-16

PI
N°59545-00010
D1B: 24 m3/h
11-SEP-19

PI
N°59545-00016
D1B: 52 m3/h
20-MAY-16

PI
N°59545-00011
D1B: 194 m3/h
20-OCT-17

PI
N°59545-00014
D1B: 98 m3/h
20-MAY-16

PI
N°59545-00023
D1B: 91 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00012
D1B: 72 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00018
D1B: 64 m3/h
04-JAN-17

PI
N°59545-00019
D1B: 32 m3/h
18-MAY-16

PI
N°59545-00017
D1B: 40 m3/h
17-MAY-16

PI
N°59545-00020
D1B: 37 m3/h
04-JAN-17

PI
N°59545-00021
D1B: 16 m3/h
18-MAY-16

Saint-Souplet F2

Saint-Souplet F1

Saint-Souplet-Citerne captante

Légende:
- Bouche d'incendie
- Poteau d'incendie
- Dn / De
- Décharge ou Purge
- Robinet vanne
- Réducteur de pression
- Ech. Sectile cuivre
- Ech. Sectile agglomérant
- Ech. Sectile inconnu
- Ventouse
- Forage
- Conduite d' AEP existante (DN/DE en fonction du tronçon)

Source: Direction Générale des Impôts Cadastre Droits réservés

Noréade	Echelle: 3000
Commune de: SAINT SOUPLET	Edité le: 19/09/2019
Centre d'exploitation de: BEAUVOIS	Affaire suivie par:
PLAN RESAU AEP+DECI	